



by Honeywell

**Prestandadeklaration  
DoP**

Nr. 001-CPR-2016

- |  |  |
|--|--|
| 1. Produkt-ID:   | ExiLED M ST LED 22m LP 1t  |
| 2. Typ, batch eller serienummer:   | Artikelnummer:<br>290280   |
| 3. Avsedd användning:  | Nödljussystem anslutet på brandlarmskretsen, installeras i byggnader   |
| 4. Tillverkarens namn och kontaktadress:   | Honeywell Life Safety AS<br>P.O. Box 3514<br>N-3007 Drammen<br>Norge<br>E-post: <a href="mailto:fire.safety@honeywell.com">fire.safety@honeywell.com</a> |
| 5. Auktoriserad representants namn och kontaktadress:  | Ej tillämpligt   |
| 6. Ett eller flera system för bedömning och verifiering av den aktuella produktens kontinuerliga prestanda:      | System 1   |
| 7. Om prestandadeklarationen rör en produkt som omfattas av en harmoniserad standard:                            |  |
| Namn och ID-nummer för anmält organ:   | Nemko AS, nr 0470  |
| Har utfört typtestning i enlighet med system 1 och har utfärdat följande certifikat för kontinuerliga prestanda: | 0470-CPR-0034  |
| 8. Om prestandadeklarationen rör en produkt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:             | Ej tillämpligt   |



by Honeywell

9. Deklarerade prestanda:

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.2 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Operational reliability	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 4 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Durability of operational reliability: Temperature resistance	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.4, 5.5 EN 54-18:2005 Art.: 5.3, 5.4
Durability of operational reliability: Vibration resistance	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.9 till 5.12 EN 54-18:2005 Art.: 5.8 till 5.11
Durability of operational reliability: Humidity resistance	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.6, 5.7 EN 54-18:2005 Art.: 5.5, 5.6
Durability of operational reliability: Corrosion resistance	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.8 EN 54-18:2005 Art.: 5.7
Durability of operational reliability: Electrical stability	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.3, 5.13 EN 54-18:2005 Art.: 5.2, 5.12

Produktens prestanda som anges i punkt 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda i punkt 9.  
Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens ansvar enligt punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Namn och befattning

Drammen, 21.04.2016

Ort och datum för utfärdande

Signatur

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)