



by Honeywell

## Ydeevnedeklaration

DoP

Nr. 003-CPR-2016

- |   |  |
|---|--|
| 1. Produktidentifikationskode:  | Mains Monitor 4CH LP   |
| 2. Type, batch eller serienummer:   | Delnummer:<br>290274   |
| 3. Tilsigtet brug:  | Sikkerhedsbelysning på ABA sløjfe, til anvendelse i bygninger  |
| 4. Navn og kontaktadresse for producent:  | Honeywell Life Safety AS<br>Postboks 3514<br>3007 Drammen<br>Norge<br>e-mail: <a href="mailto:fire.safety@honeywell.com">fire.safety@honeywell.com</a> |
| 5. Navn og kontaktadresse for autoriseret repræsentant:   | Ikke relevant  |
| 6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggeproduktets ydeevne konstans:                   | System 1   |
| 7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard:           |  |
| Navn og identifikationsnummer for det underrettede organ:   | Nemko AS, nr. 0470   |
| har foretaget typetest i henhold til system 1 og har udstedt følgende certifikat vedrørende ydeevne konstans: | 0470-CPR-0032  |
| 8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, hvor der er udstedt en europæisk teknisk bedømmelse:   | Ikke relevant  |



by Honeywell

9. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.2 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Operational reliability	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 4 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Durability of operational reliability: Temperature resistance	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.4, 5.5 EN 54-18:2005 Art.: 5.3, 5.4
Durability of operational reliability: Vibration resistance	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.9 til 5.12 EN 54-18:2005 Art.: 5.8 til 5.11
Durability of operational reliability: Humidity resistance	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.6, 5.7 EN 54-18:2005 Art.: 5.5, 5.6
Durability of operational reliability: Corrosion resistance	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.8 EN 54-18:2005 Art.: 5.7
Durability of operational reliability: Electrical stability	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.3, 5.13 EN 54-18:2005 Art.: 5.2, 5.12

Produktets ydeevne som identificeret i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne i punkt 9. Ansvaret for denne ydeevnedeklarationen påhviler alene den producent, der er identificeret i punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Navn og stilling

Drammen, 25.04.2016

Sted og udstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)