



## Prestandadeklaration

DoP

Nr 001-CPR-2019

- |                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Produkt-ID:                                                                                                   | Delta Compact Quad+                                                                                                                                       |
| 2. Typ, batch eller serienummer:                                                                                 | Artikelnummer:<br>271801.1<br>271801.4<br>271801.21<br>271802.1<br>271802.4<br>271802.21<br>271802.101<br>271803.1<br>271803.21<br>271804.18<br>271806.21 |
| 3. Avsedd användning:                                                                                            | Branddetektering och brandlarmsystem som är installerade i byggnader                                                                                      |
| 4. Tillverkarens namn och kontaktadress:                                                                         | Honeywell Life Safety AS<br>P.O. Box 3514<br>N-3007 Drammen<br>Norge<br>E-post: <a href="mailto:fire.safety@honeywell.com">fire.safety@honeywell.com</a>  |
| 5. Auktoriserad representants namn och kontaktadress:                                                            | Ej tillämpligt                                                                                                                                            |
| 6. Ett eller flera system för bedömning och verifiering av den aktuella produktens kontinuerliga prestanda:      | System 1                                                                                                                                                  |
| 7. Om prestandadeklarationen rör en produkt som omfattas av en harmoniserad standard:                            |                                                                                                                                                           |
| Namn och ID-nummer för anmält organ:                                                                             | Nemko AS, nr 0470                                                                                                                                         |
| Har utfört typtestning i enlighet med system 1 och har utfärdat följande certifikat för kontinuerliga prestanda: | 0470-CPR-0040                                                                                                                                             |
| 8. Om prestandadeklarationen rör en produkt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:             | Ej tillämpligt                                                                                                                                            |



9. Deklarerade prestanda:

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Performance of power supply	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Operational reliability	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Produktens prestanda som anges i punkt 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens ansvar enligt punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, Interim R&D Leader HSF Nordics

Namn och befattning

Drammen, 19.12.2019

Ort och datum för utfärdande

Signatur

**NORGE/Honeywell Life Safety AS**

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Telefon: +47 32 24 48 00

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)