

**Prestandadeklaration**

DoP

Nr 002-CPR-2019

1. Produkt-ID: Delta Compact Quad+ undercentral

2. Typ, batch eller serienummer: Artikelnummer:

271807.2  
271807.4  
271807.18

3. Avsedd användning: Branddetektering och brandalarmsystem som är installerade i byggnader

4. Tillverkarens namn och kontaktadress: Honeywell Life Safety AS  
P.O. Box 3514  
N-3007 Drammen  
Norge  
E-post: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

5. Auktoriserad representants namn och kontaktadress: Ej tillämpligt

6. Ett eller flera system för bedömning och verifiering av den aktuella produktens kontinuerliga prestanda: System 1

7. Om prestandadeklarationen rör en produkt som omfattas av en harmonisering standard:

Namn och ID-nummer för anmält organ: Nemko AS, nr 0470

Har utfört typtestning i enlighet med system 1 och har utfärdat följande certifikat för kontinuerliga prestanda: 0470-CPR-0040

8. Om prestandadeklarationen rör en produkt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: Ej tillämpligt



## 9. Deklarerade prestanda:

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Performance of power supply	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Operational reliability	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkänt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Produktens prestanda som anges i punkt 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda i punkt 9.  
Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens ansvar enligt punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, Interim R&D Leader HSF Nordics

Namn och befattning

Drammen, 19.12.2019

Ort och datum för utfärdande

Signatur

**NORWAY / Honeywell Life Safety AS**

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)