



Ytelseserklæring DoP

Nr. 001-CPR-2013

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Identifikasjonskode for produkttypen: | Delta Compact |
| 2. | Type-, parti- eller serienummer: | Artikkelnummer:

251062.100 251802.101
251070 251802.2
251070.2 251802.21
251070.21 251802.4
251074.2 251803.21
251074.21 251803.21-G4S
251074.4 251803.2-G4S
251075.21 251803.4
251075.4 251803.4-G4S
251077.21 251803.G4S
251077.4 251804.101
251078.21 251804.18
251078.4 251804.2
251553.1 251804.21
251590.10 251804.4
251801.2 251805.4
251801.21 251806.21
251801.4 251808.100
251801.50 |
| 3. | Tilsiktet bruksområde: | Branndeteksjons- og alarmsystem for bruk i bygninger |
| 4. | Navn og kontaktadresse til produsent: | Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514
3007 Drammen
Norge
e-mail: fire.safety@honeywell.com |
| 5. | Navn og kontaktadresse til godkjent representant: | Ikke relevant |
| 6. | Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse: | System 1 |
| 7. | Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: | |
| | Testhusets navn og akkrediteringsnummer: | Nemko AS, nr. 0470 |
| | har utført typetesting i samsvar med system 1 og har utstedt følgende sertifikat for samsvarserklæring: | 0470-CPD-0024 |
| 8. | Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: | Ikke relevant |



9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Performance under fire conditions	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Performance of power supply	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Operational reliability	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Navn og stilling

Drammen, 24.06.2013

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com