



by Honeywell

**Suoritustasoilmoitus  
DoP**

Nro 003-CPR-2013

1. Tuotteen tunnistuskoodi: Delta Operating Panel (OP)
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero: Osanumero:  
251150  
251150.1  
251151.1  
251152  
251152.1  
251152.1-G4S  
251153.1  
251154.1  
251156.1  
251157.1  
251240  
251240.2  
251240.3  
251241  
251242  
251250.1  
251251.1  
251252.1  
251261.1  
251262.1  
251263.1  
251269.1  
251273  
251342  
251611  
251611.01
3. Käyttötarkoitus: Kiinteistöihin asennettava paloilmoitinjärjestelmän käyttölaite
4. Valmistajan nimi ja osoite: Honeywell Life Safety AS  
P.O. Box 3514  
N-3007 Drammen  
Norway  
sähköposti: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)
5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Ei sovelleta
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä: Järjestelmä 1
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi:  
Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero: Nemko AS, nro 0470  
on suorittanut tyyppitestauksen järjestelmän 1 mukaisesti ja antanut seuraavan todistuksen suoritustason pysyvyydestä: 0470-CPD-0024
8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa: Ei sovelleta



by Honeywell

9. Suoritustaso:

Olellaiset ominaisuudet	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi
Performance under fire conditions	Hyväksytyt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Hyväksytyt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Hyväksytyt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Hyväksytyt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Hyväksytyt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Hyväksytyt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Hyväksytyt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan vastuulla.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Nimi ja asema

Drammen, 24.06.2013

Paikka ja aika

Allekirjoitus

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)