



by Honeywell

Suoritustasoilmoitus DoP

Nro 004-CPR-2013

1. Tuotteen tunnistuskoodi: Delta DA
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero: Osanumero:
251244.1
251245.2
251247
251247.1
251247.51
251800
251800.1
251800.2
251800.21
251800.G4S
3. Käyttötarkoitus: Kiinteistöihin asennettava paloilmoitinkeskuksyksikkö
4. Valmistajan nimi ja osoite: Honeywell Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norway
sähköposti: fire.safety@honeywell.com
5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Ei sovelleta
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä: Järjestelmä 1
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi:
Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero: Nemko AS, nro 0470
on suorittanut tyyppitestauksen järjestelmän 1 mukaisesti ja antanut seuraavan todistuksen suoritustason pysyvyydestä: 0470-CPD-0024
8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa: Ei sovelleta



by Honeywell

9. Suoritustaso:

Oiennaiset ominaisuudet	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi
Performance under fire conditions	Hyväksytty	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Hyväksytty	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Hyväksytty	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Hyväksytty	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Hyväksytty	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Hyväksytty	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Performance of power supply	Hyväksytty	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Operational reliability	Hyväksytty	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Hyväksytty	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Hyväksytty	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Hyväksytty	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Hyväksytty	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Hyväksytty	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan vastuulla.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Nimi ja asema

Drammen, 24.06.2013

Paikka ja aika

Allekirjoitus

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com