



Ytelseserklæring DoP

Nr. 004-CPR-2013

1. Identifikasjonskode for produkttypen: Delta DA
2. Type-, parti- eller serienummer: Artikkelnummer:
251244.1
251245.2
251247
251247.1
251247.51
251800
251800.1
251800.2
251800.21
251800.G4S
3. Tilsiktet bruksområde: Branneteksjons- og alarmmodul for bruk i bygninger
4. Navn og kontaktadresse til produsent: Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514
3007 Drammen
Norge
e-mail: fire.safety@honeywell.com
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant: Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 1
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Testhusets navn og akkrediteringsnummer: Nemko AS, nr. 0470
har utført typetesting i samsvar med system 1 og har utstedt følgende sertifikat for samsvarserklæring: 0470-CPD-0024
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: Ikke relevant



by Honeywell

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Performance under fire conditions	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Performance of power supply	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Operational reliability	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkjent	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Navn og stilling

Drammen, 24.06.2013

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com