

**Ydeevnedeklaration
DoP**

Nr. 008-CPR-2013

- | | |
|---|--|
| 1. Produktidentifikationskode: | ITS-2 |
| 2. Type, batch eller serienummer: | Delnummer:
254615
254615.01
254616.01
254616.02
254616.03
254616.04
254650.6K
254650.12K
254650.18K
254650.24K
254650.30K
254650.36K |
| 3. Tilsigtet brug: | Talevarslingssystem for anvendelse i bygninger |
| 4. Navn og kontaktadresse for producent: | Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514
3007 Drammen
Norge
e-mail: fire.safety@honeywell.com |
| 5. Navn og kontaktadresse for autoriseret repræsentant: | Ikke relevant |
| 6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggeproduktets ydeevne konstans: | System 1 |
| 7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard: | |
| Navn og identifikationsnummer for det underrettede organ: | Nemko AS, nr. 0470 |
| har foretaget typetest i henhold til system 1 og har udstedt følgende certifikat vedrørende ydeevne konstans: | 0470-CPD-0029 |
| 8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, hvor der er udstedt en europæisk teknisk bedømmelse: | Ikke relevant |



by Honeywell

9. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Performance under fire condition	Godkendt	EN 54-16:2008 Art.: 4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 16.7
Response delay (response time to fire)	Godkendt	EN 54-16:2008 Art.: 7.1, 7.4, 7.8, 12
Operational reliability	Godkendt	EN 54-16:2008 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability: Temperature resistance	Godkendt	EN 54-16:2008 Art.: 16.4, 16.8
Durability of operational reliability: Impact and vibration resistance	Godkendt	EN 54-16:2008 Art.: 16.11, 16.12, 16.13
Durability of operational reliability: Electrical stability	Godkendt	EN 54-16:2008 Art.: 16.14, 16.15
Durability of operational reliability: Humidity resistance	Godkendt	EN 54-16:2008 Art.: 16.9, 16.10

Produktets ydeevne som identificeret i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne i punkt 9. Ansvar for denne ydeevnedeklarationen påhviler alene den producent, der er identificeret i punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Navn og stilling

Drammen, 24.06.2013

Sted og udstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: www.eltek-fs.com