

Process:	EC PRESTANDEKLARATION		
Dokument No:	DOP0001	Versions No:	1
Blankett:	KAC826-01	Datum:	28 <sup>th</sup> June 2013
Godkänd av:	William Nock (Kvalitetschef)		

Denna deklARATION har sammanställts enligt bestämmelserna i EU:s Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011.

- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Produkt identifikationskod (r) | MCP1, MCP2, MCP3, MCP4   |
| 2. | Typ nummer:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]</li> <li>• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]</li> <li>• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]</li> <li>• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]</li> <li>• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]</li> <li>• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]</li> </ul> |

Där :

- [abc] visar elektrisk configuration
- [d] visar monterings sätt: S=ytmonterad; F = försänkt; P = apparat dosa
- [e] visar typ av brytbart element: F = flexibelt återställningsbart ; G = glas
- [fghi] visar specific kundmärkning
- [jk] annan information

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 3. | Beskrivning:<br>Avsedd användning:      | Larmknapp för inomhusbruk<br>Brandlarm och alarmsystem installerade i byggnader och däromkring.  |
| 4. | Tillverkare:                            | KAC Alarm Company Limited<br>KAC House, Thornhill Road,<br>North Moons Moat,<br>Redditch, B98 9ND, UK  |
| 5. | Säljbolag:                              | KAC Alarm Company Limited<br>KAC House, Thornhill Road,<br>North Moons Moat,<br>Redditch, B98 9ND, UK  |
| 6. | System test enligt:                     | System 1   |
| 7. | Notified Body namn och adress:          | LPCB – BRE<br>Bucknalls Lane<br>Garston<br>Watford<br>WD25 9XX   |
|    | Notified Body nummer:                   | 0832   |
|    | EC Certificat nummer(s)                 | MCP1A – 0832-CPD-0642<br>MCP1B – 0832-CPD-0643<br>MCP2A – 0832-CPD-0644<br>MCP2B – 0832-CPD-0647<br>MCP3A – 0832-CPD-0648<br>MCP4A – 0832-CPD-0649 |
| 8. | Europeisk teknisk bedömning Referenser: | Ej tillämpligt   |

Process:	EC PRESTANDEKLARATION		
Dokument No:	DOP0001	Versions No:	1
Blankett:	KAC826-01	Datum:	28 <sup>th</sup> June 2013
Godkänd av:	William Nock (Kvalitetschef)		

9. Deklarerad prestanda:

EN 54-11: (2006) Fire Detection and Fire Alarm Systems – Manual Call Points		
Stycke	Beskrivning	Prestanda
4.1.	Överensstämmelse	Godkänd
4.2.	Märkning och information	Godkänd
4.3.	Brytbart element	Godkänd
4.4.	Indikator för larm	Godkänd
4.5.	Återställnings möjlighet	Godkänd
4.6.	Test möjlighet	Godkänd
4.7.	Konstruktion och design	Godkänd – Typ A
4.8.	Kompletterande krav av programvara av manuella larmknappar	n/a
5.1.	Generellt	Godkänd
5.2.	Operativ prestanda	Godkänd
5.3.	Funktion	Godkänd
5.4.	Test möjlighet	Godkänd
5.5.	Tillförlitlighet	Godkänd
5.6.	Variationer I produkten	Godkänd
5.7.	Torr värme (drift)	Godkänd
5.8.	Torr värme (tålighet)	Godkänd
5.9.	Kyla (drift)	Godkänd
5.10.	Cyclisk fukt och värme (drift)	Godkänd
5.11.	Cyclisk fukt och värme (tålighet)	Godkänd
5.12.	Fuktig och värme i stationärt tillstånd (tålighet)	Godkänd
5.13.	Sulphur dioxide (SO2) korrosion (tålighet)	Godkänd
5.14.	Shock (drift)	Godkänd
5.15.	Stöt (drift)	Godkänd
5.16.	Vibration, sinusformad (drift)	Godkänd
5.17.	Vibration, sinusformad (tålighet)	Godkänd
5.18.	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (drift)	Godkänd
5.19.	Skyddsklass IP	Godkänd

Vi förklarar härmed att den produkt som identifieras ovan uppfyller kraven i följande EG-direktiv och därför omfattas av fri rörlighet inom marknader, nämligen Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):-

• ATEX Directive, 94/9/EC	
Uppfyller kraven enligt:	n/a
Notified Body:	n/a
Notified Body nummer:	n/a
EC Certificate nummer	n/a
• Marine Equipment Directive 96/98/EG,- senast ändrat genom direktiv 2009/26/EG	
Uppfyller kraven enligt:	60092-504:2001
Notified Body:	LPCB
Notified Body nummer:	0832
Module B certificate nummer:	0832-MED-1011
Module D certificate nummer:	0832-MED-1012
Tekniska konstruktionsunderlaget finnes hos:	BRE

Process:	EC PRESTANDEKLARATION		
Dokument No:	DOP0001	Versions No:	1
Blankett:	KAC826-01	Datum:	28 <sup>th</sup> June 2013
Godkänd av:	William Nock (Kvalitetschef)		

**Produkten uppfyller:**

- EMC Directive 2004/108/EC
- Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
- WEEE - Directive 2012/19/EU


**Godkända tillbehör: -**

SR	Ytmonterad ram
SR1T	Ytmonterad ram c/w 1 terminal
SR2T	Ytmonterad ram c/w 2 terminaler
SR3T	Ytmonterad ram c/w 3 terminaler
SR4T	Terminal c/w 4 terminaler
ETT	Europeisk terminal låda ETT1, 2 & 3
M 141W	Distans del
PTR	PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
C	Lock

10. Utförandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med angivna prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt nedan.

För och på uppdrag av

KAC Alarm Company.

Signatur 

William Nock (Kvalitetschef)

KAC Alarm Company Limited  
KAC House,  
Thornhill Road,  
North Moons Moat,  
Redditch,  
B98 9ND,  
UK

Datum: 28 June 2013