

Process:	EC PRESTANDEKLARATION		
Dokument No:	DOP0002	Versions No:	1
Blankett:	KAC826-01	Datum:	28 <sup>th</sup> June 2013
Godkänd av	William Nock (Kvalitetschef)		

**Denna deklARATION har sammanställtS enligt bestämmelserna i EU:s Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011.**

1. Produkt identifikationskod (r) WCP1, WCP2, WCP3, WCP4
2. Typ nummer märkning:
  - WCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jkl]
  - WCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jkl]
  - WCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jkl]
  - WCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jkl]
  - WCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jkl]
  - WCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jkl]

Där :

  - [abc] visar elektrisk configuration
  - [d] visar monterings sätt: S=ytmonterad; F = försänkt; P = apparat dosa
  - [e] visar typ av brytbart element: F = flexibelt återställningsbart ; G = glas
  - [fghi] visar specific kundmärkning
  - [jkl] annan information
3. Beskrivning: Larmknapp för utomhusbruk
3. Avsedd användning: Brandlarm och alarmsystem installerade i byggnader och däromkring.
4. Tillverkare: KAC Alarm Company Limited  
KAC House, Thornhill Road,  
North Moons Moat,  
Redditch, B98 9ND, UK
5. Säljbolag: KAC Alarm Company Limited  
KAC House, Thornhill Road,  
North Moons Moat,  
Redditch, B98 9ND, UK
6. Systemtest enligt: System 1
7. Notified Body namn och adress: LPCB – BRE  
Bucknalls Lane  
Garston  
Watford  
WD25 9XX
- Notified Body nummer: 0832
- EC Certificate nummer  
WCP1A – 0832-CPD-0654  
WCP1B – 0832-CPD-0655  
WCP2A – 0832-CPD-0656  
WCP2B – 0832-CPD-0658  
WCP3A – 0832-CPD-0659  
WCP4A – 0832-CPD-0660
8. Europeisk teknisk bedömning Referenser: Ej tillämpligt

Process:	EC PRESTANDEKLARATION		
Dokument No:	DOP0002	Versions No:	1
Blankett:	KAC826-01	Datum:	28 <sup>th</sup> June 2013
Godkänd av	William Nock (Kvalitetschef)		

9. Deklarerad prestanda

<b>EN 54-11: (2006) Fire Detection and Fire Alarm Systems – Manual Call Points</b>		
Stycke	Beskrivning	Prestanda
4.1.	Överensstämmelse	Godkänd
4.2.	Märkning och information	Godkänd
4.3.	Brytbart element	Godkänd
4.4.	Indikator för larm	Godkänd
4.5.	Återställnings möjlighet	Godkänd
4.6.	Test möjlighet	Godkänd
4.7.	Konstruktion och design	Godkänd – Typ A
4.8.	Kompletterande krav av programvara av manuella larmknappar	n/a
5.1.	Generellt	Godkänd
5.2.	Operativ prestanda	Godkänd
5.3.	Funktion	Godkänd
5.4.	Test möjlighet	Godkänd
5.5.	Tillförlitlighet	Godkänd
5.6.	Variationer I produkten	Godkänd
5.7.	Torr värme (drift)	Godkänd
5.8.	Torr värme (tålighet)	Godkänd
5.9.	Kyla (drift)	Godkänd
5.10.	Cyclisk fukt och värme (drift)	Godkänd
5.11.	Cyclisk fukt och värme (tålighet)	Godkänd
5.12.	Fuktig och värme i stationärt tillstånd (tålighet)	Godkänd
5.13.	Sulphur dioxide (SO2) korrosion (tålighet)	Godkänd
5.14.	Shock (drift)	Godkänd
5.15.	Stöt (drift)	Godkänd
5.16.	Vibration, sinusformad (drift)	Godkänd
5.17.	Vibration, sinusformad (tålighet)	Godkänd
5.18.	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (drift)	Godkänd
5.19.	Skyddsklass IP	Godkänd

Vi förklarar härmed att den produkt som identifieras ovan uppfyller kraven i följande EG-direktiv och därför omfattas av fri rörlighet inom marknader, nämligen Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

<b>• ATEX Directive, 94/9/EC</b>	
Uppfyller kraven enligt:	n/a
Notified Body:	n/a
Notified Body nummer:	n/a
EC Certificate nummer	n/a
<b>• Marine Equipment Directive 96/98/EG,- senast ändrat genom direktiv 2009/26/EG</b>	
Uppfyller kraven enligt:	60092-504:2001
Notified Body:	LPCB
Notified Body nummer:	0832
Module B certificate nummer:	0832-MED-1011
Module D certificate nummber:	0832-MED-1012
Tekniska konstruktionsunderlaget finnes hos:	BRE

Process:	EC PRESTANDEKLARATION		
Dokument No:	DOP0002	Versions No:	1
Blankett:	KAC826-01	Datum:	28 <sup>th</sup> June 2013
Godkänd av	William Nock (Kvalitetschef)		

**Produkten uppfyller:**

- EMC Directive 2004/108/EC
- Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
- WEEE - Directive 2012/19/EU

**Godkända tillbehör: -**

C            Lock

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacture identified below.

10. Utförandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med angivna prestanda i punkt 9.  
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt nedan.

För och på uppdrag av

KAC Alarm Company.

Signatur 

William Nock (Kvalitetschef)

KAC Alarm Company Limited  
KAC House,  
Thornhill Road,  
North Moons Moat,  
Redditch,  
B98 9ND,  
UK

Datum: 28 June 2013