

Menettely:	EY SUORITUSTASOILMOITUS		
Asiakirjan nro:	DOP0002	Versio nro:	1
Lomake:	KAC826-01	Päiväys:	28.6.2013
Hyväksynyt:	William Nock (QA Manager)		

**EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan**

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: WCP1, WCP2, WCP3, WCP4
- Tyyppinumero(t):
  - WCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
  - WCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
  - WCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
  - WCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
  - WCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
  - WCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]

Joissa:

  - [abc] ilmoittaa sähköisen kokoonpanon
  - [d] ilmoittaa asennustyyppin: S = pinta (surface)
  - [e] ilmoittaa elementtityypin: F = Joustava; G = Lasi
  - [fghi] ilmoittaa asiakkaan viitteen
  - [jk] ilmoittaa muita tietoja
- Kuvaus: Palopainike ulkokäyttöön
- Käyttötarkoitus: Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät
- Valmistaja: KAC Alarm Company Limited  
KAC House, Thornhill Road,  
North Moons Moat,  
Redditch, B98 9ND, UK
- Markkinoija: KAC Alarm Company Limited  
KAC House, Thornhill Road,  
North Moons Moat,  
Redditch, B98 9ND, UK
- Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä: Järjestelmä 1
- Ilmoitettu laitos: LPCB – BRE  
Bucknalls Lane  
Garston  
Watford  
WD25 9XX
- Ilmoitettu laitos numero: 0832
- EY-todistuksen/-todistusten numero(t) WCP1A – 0832-CPD-0654  
WCP1B – 0832-CPD-0655  
WCP2A – 0832-CPD-0656  
WCP2B – 0832-CPD-0658  
WCP3A – 0832-CPD-0659  
WCP4A – 0832-CPD-0660
- Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovelleta
- Ilmoitetut suoritustasot:

Menettely:	EY SUORITUSTASOILMOITUS		
Asiakirjan nro:	DOP0002	Versio nro:	1
Lomake:	KAC826-01	Päiväys:	28.6.2013
Hyväksynyt:	William Nock (QA Manager)		

EN 54-11: Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 11: Palopainikkeet 2006		
Lauseke	Kuvaus	Suoritustaso
4.1.	Vastaavuus	Hyväksytty
4.2.	Merkintä ja data	Hyväksytty
4.3.	Rikottava elementti	Hyväksytty
4.4.	Palon ilmaisimet	Hyväksytty
4.5.	Palautus	Hyväksytty
4.6.	Testaus	Hyväksytty
4.7.	Rakenne ja muotoilu	Hyväksytty – Tyyppi A
4.8.	Ohjausohjelmilla toimivia palopainikkeita koskevat lisävaatimukset	ei ole
5.1.	Yleiset	Hyväksytty
5.2.	Toiminnallinen suoritustaso	Hyväksytty
5.3.	Toiminta	Hyväksytty
5.4.	Testaus	Hyväksytty
5.5.	Toimintavarmuus	Hyväksytty
5.6.	Syötön vaihtelu	Hyväksytty
5.7.	Kuiva kuumuus (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.8.	Kuiva kuumuus (pysyvä)	Hyväksytty
5.9.	Kylmyys (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.10.	Kostea kuumuus jaksottainen (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.11.	Kostea kuumuus jaksottainen (pysyvä)	Hyväksytty
5.12.	Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyvä)	Hyväksytty
5.13.	Rikkidioksidikorroosio (SO <sub>2</sub> ) (pysyvä)	Hyväksytty
5.14.	Shokki-isku (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.15.	Isku (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.16.	Tärinä, sinimuotoinen (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.17.	Tärinä, sinimuotoinen (pysyvä)	Hyväksytty
5.18.	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC), (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.19.	Kotelon suojaus	Hyväksytty

Vakuutamme, että yllä yksilöity tuote täyttää seuraavien EY-direktiivien vaatimukset ja on siten vapaasti siirrettävissä Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) markkina-alueella: -

• ATEX-direktiivi, 94/9/EY	
Vastaavuus:	
Ilmoitettu laitos:	
Ilmoitettu laitos numero:	
EY-todistuksen numero	
• Laivavarusteista annettu direktiivi 96/98/EY muutoksineen, viimeksi muutettu direktiivillä 2009/26/EY	
Vastaavuus:	60092-504:2001
Ilmoitettu laitos:	LPCB
Ilmoitettu laitos numero:	0832
Moduuli B, todistus numero	0832-MED-1011
Moduuli D, todistus numero	0832-MED-1012
Teknisen rakennustiedoston säilytyspaikka:	BRE

**Vastaavuus:**

Menettely:	EY SUORITUSTASOILMOITUS		
Asiakirjan nro:	DOP0002	Versio nro:	1
Lomake:	KAC826-01	Päiväys:	28.6.2013
Hyväksynyt:	William Nock (QA Manager)		

- Pienjännitedirektiivi (LVD) 2006/95/EY
- EMC-direktiivi 2004/108/EY
  
- WEEE-direktiivi 2012/19/EU

**Hyväksytyt lisätarvikkeet: -**

C saranoitu kansi

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot.

Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan alla yksilöidyn valmistajan vastuulla.

Yrityksen  
KAC Alarm Company puolesta  
allekirjoittanut



.....  
William Nock (QA Manager)

KAC Alarm Company Limited  
KAC House,  
Thornhill Road,  
North Moons Moat,  
Redditch,  
B98 9ND,  
UK

Päiväys: 28. kesäkuuta 2013