

# SUORITUSTASOILMOITUS



**Valmistaja:** European Safety Systems Ltd.  
Impress House, Mansell Road, Acton  
London, W3 7QH, UK

**Laitetyyppi:** BExS110D (24V DC), BExS120D (24V DC)

## Käyttötarkoitus:

Paloturvallisuus (Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät – Hälytyslaitteet – Sireenit, rakennukset)

## Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä

2+

## Ilmoitettu laitos:

**EY-tyyppitestauksen ja tuotantolaitoksen tuotannon sisäisen laadunvalvonnan suorittanut ilmoitettu laitos:** VdS Schadensverhütung GmbH  
Ilmoitettu laitos numero: 0786  
Amsterdamer Str 172-174, 50735 Köln, Germany

**EY-tyyppitarkastustodistus:** 0786-CPD-20225

## Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Standardi
Toiminta palon aikana	Hyväksytty	EN 54-3:2001 / A1:2002
Toimintavarmuus	Hyväksytty	
Toimintavarmuuden pysyvyys; lämpötilankestävyys	Hyväksytty	
Toimintavarmuuden pysyvyys; korroosionkestävyys	Hyväksytty	
Toimintavarmuuden pysyvyys; iskun- ja tärinänkestävyys	Hyväksytty	
Toimintavarmuuden pysyvyys; sähkövakaus	Hyväksytty	
Toimintavarmuuden pysyvyys; tunkeutumiskestävyys	Hyväksytty	

Vakuutamme, että yllä yksilöity tuote täyttää ilmoitetut suoritusasteet. Tämä suoritusasteoilmoitus on myönnetty yksinomaan yllä yksilöidyn valmistajan vastuulla.

**Martin Streetz**  
Quality Assurance Manager

**Päiväys ja paikka:**  
**Asiakirja nro:**

Lontoo 29/08/2013  
DP-007-FI-Issue\_A