

SUORITUSTASOILMOITUS**EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan
Nro 011 - CPR - 2013**

1. *Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:*
HRZ2, HRZ4, HRZ8
2. *Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunnistustapa, joka yksilöi tuotteen artiklan 11(4) mukaisesti:*
**Kahden vyöhykkeen perinteinen ohjaus- ja valvontataulu HRZ2
Neljän vyöhykkeen perinteinen ohjaus- ja valvontataulu HRZ4
Kahdeksan vyöhykkeen perinteinen ohjaus- ja valvontataulu HRZ8**
3. *Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:*
Rakennuksiin asennetut palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät
4. *Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot artiklan 11(5) mukaisesti:*
**Morley by Honeywell
(Pittway Systems Technology Group Europe Ltd)
Valmistaja:
Honeywell Life Safety Systems
140 Waterside Road
Hamilton Industrial Estate
Leicester
LE5 1TN
UNITED KINGDOM**
5. *Mahdollisen artiklassa 12(2) määriteltyihin tehtäviin valtuutetun edustajan nimi ja osoite:*
Ei sovelleta
6. *Suoritusason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP:*
Järjestelmä 1
7. *Suoritusasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:*
VdS Schadenverhütung GmbH
Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen sekä tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja suoritusasojen pysyvyyden alkutarkastuksen, hyväksynyt tuotannon sisäisen laadunvalvonnan järjestelmän 1 mukaan ja antanut seuraavan todistuksen tuotteen suoritusason pysyvyydestä:
0786-CPD-20798
8. *Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:*
Ei sovelleta, ks. kohta 7

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Kaikki vaatimukset, mukaan lukien kaikki perusominaisuudet ja niiden suoritustasot kohdan 3 mukaisessa käyttötarkoituksessa tai -tarkoituksissa, on selvitetty alla olevassa taulukossa mainitussa harmonisoidussa tuotestandardissa kuvatulla tavalla.

Olennaiset ominaisuudet	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi	
		EN 54-2: 1997 + A1: 2006	EN 54-4: 1997 + A2: 2006
Toimintavarmuus	Hyväksytty	Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Toimintavarmuuden pysyvyys Lämpötilankestävyys	Hyväksytty	Art.: 15,4	Art.: 9,5
Toimintavarmuuden pysyvyys Tärinänkestävyys	Hyväksytty	Art.: 15.6, 15.7, 15.15	Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Toimintavarmuuden pysyvyys Sähkövakaus	Hyväksytty	Art.: 15.8 – 15.13	Art.: 9.9 – 9.13
Toimintavarmuuden pysyvyys Kosteudenkestävyys	Hyväksytty	Art.: 15.5, 15.14	Art.: 9.6, 9.14
Toiminta palon aikana	Hyväksytty	Art.: 4, 5, 7	
Vasteviive (vasteaika tulipalossa)	Hyväksytty	Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12	
Virtalähteen toiminta	Hyväksytty		Art.: 4, 5, 6

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot.

Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi ja asema..... MARK AYTON M.D.

Allekirjoitus:



Päiväys:

6th AUGUST 2013