

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0832-CPD-0570

Tuotteen/tuotteiden tunnistuskoodi(t):

Asserta Midi 9-60AV VDC

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunnistustapa, joka yksilöi tuotteen/tuotteet artiklan 11(4) mukaisesti:

AS/M/SB/9-60V

Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:

Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät

Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot artiklan 11(5) mukaisesti:

Cooper Fulleon Limited, Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW, United Kingdom

Mahdollisen artiklassa 12(2) määriteltyihin tehtäviin valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Ei sovelleta

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisjärjestelmä(t) - AVCP:

Järjestelmä 1

Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

BRE, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX, United Kingdom.

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen sekä tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja suoritustasojen pysyvyyden alkutarkastuksen, hyväksynyt tuotannon sisäisen laadunvalvonnan järjestelmän 1 mukaan ja antanut EY-vaatimustenmukaisuustodistukset:

0832-CPD-0570

Ilmoitetut suoritusastot:

Kaikki vaatimukset, mukaan lukien kaikki perusominaisuudet ja niiden suoritusastot kohdan 3 mukaisessa käyttötarkoituksessa tai -tarkoituksissa, on selvitetty alla olevassa taulukossa mainitussa harmonisoidussa tuotestandardissa kuvatulla tavalla.

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Tuotestandardi
		EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Toiminta palon aikana	Hyväksytty	4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Toimintavarmuus	Hyväksytty	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Toimintavarmuuden pysyvyys; lämpötilankestävyys	Hyväksytty	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Toimintavarmuuden pysyvyys; kosteudenkestävyys	Hyväksytty	5.8, 5.9
Toimintavarmuuden pysyvyys; korroosionkestävyys	Hyväksytty	5.11
Toimintavarmuuden pysyvyys; iskun- ja tärinänkestävyys	Hyväksytty	5.12 – 5.15
Toimintavarmuuden pysyvyys; sähkövakaus	Hyväksytty	5.16
Toimintavarmuuden pysyvyys: tunkeutumiskestävyys	Hyväksytty	5.17

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritusastot.

Tämä suoritusastoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan vastuulla. Cooper Fulleon Limitedin puolesta allekirjoittanut:

13th September 2013

Päiväys ja paikka

PJ. Williams

Mr Philip Williams, Approvals Manager