

# BSX-10 Brannsentral



BSX10 oppfyller Dansk Brann- og sikringsteknisk Institutt forskrift 231 for automatisk branddørslukningsanlegg.

Samtlige betjeningsfunksjoner og lysdioder befinner seg på frontpanelet. Sentralene er testet og godkjent med hensyn til EMC/CE og de er CE-merket. Alt er testet og godkjent i henhold til krav av Dansk Brand- og sikkerhetsteknisk institutt. Det er tilslutnings terminaler for strømforsyning, detektorer, dørmagneter og eksterne funksjoner, som klokker, sirener og blinklys.

På frontpanelet sitter følgende indikeringer og betjeningsknapper:

Lysdiode for ALARM

Lysdiode for Nettspenning

Lysdiode for Feil

Trykk for test (holdes inne i ca. 2 sekunder)

Trykk for Avstill

Som standard inneholder BSX10 to releutganger til f.eks. dørmagneter, hvorav den ene er tidsforsinket i 5 sekunder. Det sikrer at dørene lukker i riktig rekkefølge når dobbeltdørene lukkes, samt en releutganger for feilsignal.

Alle releutgangerr kan fritt anvendes til styringer. Den blir strømforsynt fra kontrollenheten med 24 VDC. Kontrollenheten kan også tilsluttes nødstrømforsyning.

## Spesifikasjoner

- Brukervennlig og et elegant utseende.
- 2 utganger for dørmagneter, den ene tidsforsinket, til bruk f.eks. for dobbeltdører.
- BSX10 kan tilsluttes nødstrømsforsyning BSX 10 batterienhet.
- Anvendes typisk med S65 og/eller Orbis røykdetektorer.
- BSX 10 kan tilsluttes, når det er behov for ytterligere effekt (samlet max.5A/36W).

## Teknisk data:

	<b>BSX10 Brannsentral</b>	<b>BSX10 Likeretter</b>	<b>BSX10 batterienhet</b>
Art.nr	231070	231072	231071
Forsyningspenning	230 VAC		230 VAC
Sløyfespennning	24 VDC		
Utgangsspenning	24 VDC	24 VDC / 0,7 Ah 24 VDC (uregulert) 24 VDC (regulert)	24 VAC
Belastning	Mac. 300 mA		Samlet max. 1,5 A
Sikring	200 mA / 230 VAC	1 A / 24 VDC	200 mA / 230 VAC
Releutganger	2 stk. Alarm, 1 stk. Feil, Max. 2 A / 24 VDC		
EOL-motstand	2,2 kOhm		
Mål ( h x b x d )	182 x 111 x 44 mm	182 x 111 x 44 mm	182 x 111 x 44 mm
DIN-skinne	Mulig	Mulig	Mulig
Testet av	Delta / EC	Delta / EC	Delta / EC
CE-merket	Ja	Ja	Ja

### Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Bankgironr.: 6138.06.30140

Faks: +47 32 24 48 01

Internett: www.eltek-fs.com

Org Nr: NO 981 336 305 MVA