



by Honeywell

## Ydeevnedeklaration

DoP

Nr. 004-CPR-2013

1. Produktidentifikationskode: Delta DA
2. Type, batch eller serienummer: Delnummer:  
251244.1  
251245.2  
251247  
251247.1  
251247.51  
251800  
251800.1  
251800.2  
251800.21  
251800.G4S
3. Tilsigtet brug: Branddetekterings- og alarm modul for anvendelse i bygninger
4. Navn og kontaktadresse for producent: Honeywell Life Safety AS  
Postboks 3514  
3007 Drammen  
Norge  
e-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)
5. Navn og kontaktadresse for autoriseret repræsentant: Ikke relevant
6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggeproduktets ydeevne konstans: System 1
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard:  
Navn og identifikationsnummer for det underrettede organ: Nemko AS, nr. 0470  
har foretaget typetest i henhold til system 1 og har udstedt følgende certifikat vedrørende ydeevne konstans: 0470-CPD-0024
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, hvor der er udstedt en europæisk teknisk bedømmelse: Ikke relevant



by Honeywell

9. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Performance of power supply	Godkendt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Operational reliability	Godkendt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkendt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkendt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkendt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkendt	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Produktets ydeevne som identificeret i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne i punkt 9. Ansvar for denne ydeevnedeklarationen påhviler alene den producent, der er identificeret i punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Navn og stilling

Drammen, 24.06.2013

Sted og udstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)